



التسلسل 2006/644

م طابو ق/ 150

الرقم

الإدارة العامة للإطفاء
Kuwait Fire Service Directorate

1507

السيد/ شركة الخنيني للتجارة العامة والمقاولات المحترم

الموضوع: طلب تجديد اعتماد مطفآت حريق يدويه
SRI صنع الشركة الماليزيه

بالاشاره الى كتابكم رقم خ ق/اط/2006/1242 المؤرخ في 2006/6/4 حول الموضوع أعلاه،
وبعد الإطلاع على المستندات المقدمة، وعلى قرار لجنة ترخيص معدات الإطفاء واجتماعها رقم 2006/6
بتاريخ 2006/6/6 بموجب التقرير المقدم ، نحيطكم علما أنه لا مانع لدينا من الموافقة على تجديد
اعتماد مطفآت حريق يدويه SRI وذلك حسب الموديلات المبينه بالكشف المرفق.

شريطة الإلتزام بلاتحة الاطفاء 82/10 الجدول رقم (5) بشأن بتجارة وتنفيذ وصيانة معدات الإطفاء وتوفير قطع
الغيار اللازمة وأن تقدم الكتالوجات الفنية لكل مشروع على حده .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

نائب المدير العام لقطاع الوقاية



ملازم أول الإطفاء
محمد علي الشراي
قسم تجارة ومقاولات صيانة واجهزة الاطفاء

نسخة الى / شئون الوقاية " إدارة التراخيص "
/ قسم تجار ومقاولي معدات وأجهزة الإطفاء



التاريخ: 2006/6/14

م طوق/ق/150

الرقم:

الإدارة العامة للإطفاء
Kuwait Fire Service Directorate

١٥٠٦

MODEL	DESCRIPTION	FIRE RATING
FEX-108	1 Kg DRY POWDER STORED PRESSURE	5A – 34B
FEX-104	2 Kg DRY POWDER STORED PRESSURE	13A – 89B
FEX-105	4 Kg DRY POWDER STORED PRESSURE	21A – 113B
FEX-106	6 Kg DRY POWDER STORED PRESSURE	34A – 233B
FEX-107	9 Kg DRY POWDER STORED PRESSURE	34A – 233B
FEX-182	2 Kg CO ₂ STEEL BODY	34B
FEX-183	5 Kg CO ₂ STEEL BODY	55B
FEX-101	9 LITERS WATER STORED PRESSURE	13A
FEX-103	9 LITERS FOAM STORED PRESSURE	21A – 183B
FEX-102	6 LITERS FOAM STORED PRESSURE	13A – 144B

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

نائب المدير العام لقطاع الوقاية

مديرية الإطفاء
محمد بن علي الشريف
قسم تجار ومقاولي معدات وأجهزة الإطفاء

نسخة إلى / شئون الوقاية " إدارة التراخيص "
/ قسم تجار ومقاولي معدات وأجهزة الإطفاء

