



التاريخ 2007/7/11

م ط/ق/

الرقم.

الإدارة العامة للإطفاء
Kuwait Fire Service Directorate

١١٠٥

السادة / شركة الخنيني للتجارة العامة والمقاولات
المحترمين

نحية طيبة وبعد...

الموضوع: اعتماد خرطوم حريق مطاطي قطر 1 بوصة
صنع الشركة الماليزية SRI

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه ورداً على كتابكم المؤرخ في 2007/05/26 وبعد دراسة الشهادات المقدمة والكتالوجات ، نود أن نعظمكم بئساً لا مانع من تجديد الخرطوم المطاطي قياس 1 بوصة من إنتاج شركة SRI الماليزية حسب شهادة BSI & KITEMARK NO: 51857 حسب الجدول التالي:

MODEL	MODEL IN TEST REPORT	HOSE DIAMETER (MM)	NOZZLE TYPE	NOZZLE DIAMETER (MM)	FLOW RATE Bar L/ min	WORKING PRESSURE Bar
HRS033-1" Swing fire hose reel with hose & nozzle	HRS033-SS-022-RD	25	JET/ CONICAL SPRAY	6	6 bar 41 L/ min	12 bar

شريطة التقيد بجميع مواصفات وقوانين الإدارة العامة للإطفاء الخاصة بتجارة وتنفيذ وصيانة معدات الإطفاء وأجهزة الإنذار وتوفير قطع الغيار اللازمة وأن تقدم الكتالوجات الفنية لكل مشروع على حدة، علماً بأن هذه الموافقة صالحة لمدة سنتين من تاريخه.

نسخة إلى :
قسم مقلدات وأعمال المعدات
للش

نائب المدير العام لشئون الوقاية

رئيس قسم تجار ومقاولي معدات وأجهزة الإنذار

