



التاريخ: 2007/7/21
الترقيم: م ط / و ق / 1158

الإدارة العامة للإطفاء
Kuwait Fire Service Directorate

السادة: شركة الخنيني للتجارة العامة والمقاولات المحترمين

عجبة طيبة وبعد،

الموضوع: اعتماد موديل فوهات الحريق الرطبة وفوهات دفع الإطفاء
صنع الشركة الماليزية SRI

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه،، ورداً على كتابنا المؤرخ في 9/6/2007 وبعد دراسة الكتالوجات والشهادات، نود أن نعلمكم بأننا لا مانع لدينا من اعتماد فوهات الحريق الرطبة صنع الشركة الماليزية (SRI) Steel Recon Industries حسب شهادة مختبر BSI ورقم KITEMARK 85754 حسب الجدول التالي:

DESCRIPTION	MODEL	WORKING PRESSURE
Screw oblique landing valve 2½".	DRS 097	15 bar
Flanged oblique landing valve 2½".	DRS 098	15 bar
Right angle Screw landing valve 2½".	DRS 105	15 bar
Right angle flanged landing valve 2½".	DRS 106	15 bar
Straight through Screw landing valve 2½".	DRS 107	15 bar
Straight through flanged landing valve 2½".	DRS 108	15 bar
Breeching inlet (2 ways).	DRS 095	15 bar
Breeching inlet (4 ways).	WRS 115	15 bar
Air release valve.	WRS 104	15 bar

شريطة التقيد بمواصفات الإدارة العامة للإطفاء الخاصة بتجارة وتنفيذ وصيانة معدات الإطفاء وأنظمة المكافحة حيث يجب أن يكون اسم المصنع ورقم موديل الصمام وشعار المختبر على الصمام. علماً بأن هذه الموافقة صالحة لمدة عامين من تاريخه.

نائب المدير العام لشئون الوقاية


رئيس قسم تجار ومعدات وأجهزة الإطفاء
مهندس ابن الرحمان



نسخة:
- قسم مقاولي وتجار المعدات
- الملف



التاريخ:

23/7/2007 التاريخ

الرقم: الرقم المزدوج

الإدارة العامة للإطفاء
Kuwait Fire Service Directorate

١١٧٤

السادة: شركة الخنيني للتجارة العامة والمقاولات
المحترمين
تحية طيبة وبعد.

اعتماد موديل صمام مع مخفض ضغط
صنع الشركة الماليزية SRI

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وردا على كتابكم المؤرخ في ٢٠٠٧/٦/٩ وبعد دراسة
الكتالوجات والشهادات، نود أن نعلمكم بأنه لا مانع لدينا من تجديد اعتماد صمام مخفض ضغط
صنع الشركة الماليزية Steel Recon Industries (SRI) حسب شهادة مختبر BSI ورقم
Kitemark 85754 حسب الجدول التالي:

DESCRIPTION	MODEL	NOMINAL SIZE	INLET PRESSURE	OUTLET STATIC PRESSURE RANGE
Pressure reducing landing valve flanged type E.	WRS 120	65 MM, 2½"	up to 20 bar	5 UP 8 bar

شريطة التقيد بمواصفات الإدارة العامة للإطفاء الخاصة بتجارة وتنفيذ وصيانة معدات
الإطفاء وأنظمة المكافحة حيث يجب أن يكون اسم المصنع ورقم موديل الصمام وشعار المختبر
على الصمام.
علماً بأن هذه الموافقة صالحة لمدة عامين من تاريخه.

نائب المدير العام لشؤون الوقاية

رئيس قسم تجار ومقاولي معدات وأجهزة الإطفاء
مهندس الإطفاء

نسخة:

- قسم مقاولي وتجار المعدات
- الملف

