



التاريخ،
2006/7/12
الرقم طلبو في/150

الإدارة العامة للإطفاء
Kuwait Fire Service Directorate

- 1- سرعة دوران المحرك 2900 لفة في الدقيقة
2- عازل الموتور فئة F-IP54

MODEL	FLOW RATE	HEAD M	HP	KW
	L/M			
CBT160	100	47.5	2	1.5
	136	45		
CBT210	100	52	2.5	1.85
	136	49		
CBT310	100	57	3	2.2
	136	53		

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

نائب المدير العام لقطاع الوقاية

مديراً أولاً لقطاع
مستشاراً عاماً للإطفاء
قسم تجارة ومقاولي معدات وأجهزة الإطفاء



نسخة إلى / شؤون الوقاية ** إدارة التراخيص **

/ قسم تجارة ومقاولي معدات وأجهزة الإطفاء



التاريخ،

التاريخ: 2007/11/13

الرقم،

٢٧٠٤

الإدارة العامة للإطفاء
Kuwait Fire Service Directorate

المحترمين

السادة/ شركة الخنيني للتجارة العامة والمقاولات

ت/ 888600

ف/ 4849465

تحية طيبة وبعد،،

الموضوع : تجديد اعتماد مضخات الحريق صنع الشركة الإيطالية PENTAX

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه وبعد الدراسة والإطلاع على المستندات المقدمة، نود إحاطتكم علماً بأنه لا مانع من تجديد اعتمادكم كوكلاء وموردين لمضخات الحريق الإيطالية صنع PENTAX للأشكال والموديلات الميينة والمذكورة بالكشف التالي لجدول الاستثنائي.

مضخات الحريق PENTAX- ITALY

لنظام المرشات للحالات الاستثنائية حتى تدفق 500 لتر / د closed coupling

MODEL	FLOW RATE L/min	EFFICIENCY	HEAD m	HP	KW	INLET DIAMETER	OUTLET DIAMETER	PUMP ROTATION SPEED
CM 32 – 160A	300	42.3	31.1	4	3	50 mm	32 mm	2900 rpm
CM 40 – 125A	300	45.2	25.4	4	3	50 mm	32 mm	2900 rpm
	500	54.1	22.9					
CM 40 – 160B	300	42.1	29	4	3	50 mm	32 mm	2900 rpm
	500	47.7	24.4					
CM 40 – 160A	300	41.7	35	5.4	4	50 mm	32 mm	2900 rpm
	500	48.6	30.6					
CM 40 – 200B	500	44.4	39.9	7.4	5.5	50 mm	32 mm	2900 rpm
CM 40 – 200A	500	46.5	53	10	7.5	50 mm	32 mm	2900 rpm
CM 40 – 250B	500	40.8	67.2	14.75	11	50 mm	32 mm	2900 rpm
CM 40 – 250A	600	42.3	80.5	20	15	50 mm	32 mm	2900 rpm

رائد إطفاء
شركة الخنيني للتجارة العامة والمقاولات
رئيس قسم تجاري ومشاوري معدات وأجهزة الإطفاء





التاريخ:

الرقم:

الإدارة العامة للإطفاء
Kuwait Fire Service Directorate

2007/11/13

مضخات الحريق PENTAX- ITALY

نظام المرشات للحالات الاستثنائية حتى تدفق 1000 لتر/د

MODEL	FLOW RATE L/min	EFFICIENCY	HEAD m	HP	KW	INLET DIAMETER	OUTLET DIAMETER	PUMP ROTATION SPEED
CA 50 - 160 B	500	58.1	29.8	10	7.5	50 mm	32 mm	2900 rpm
	800	71.0	26.7					
	1000	71.1	23.3					
CA 50 - 160 A	500	56.6	36.6	10	7.5	50 mm	32 mm	2900 rpm
	800	67.9	34.0					
	1000	70.0	31.0					
CA 50 - 200 B	800	61.5	44.7	14.75	11	50 mm	32 mm	2900 rpm
	1000	63.9	39.5					
CA 50 - 200 A	800	65.0	53.2	20	15	50 mm	32 mm	2900 rpm
	1000	67.4	49					
CA 50 - 250 C	800	59.1	73.5	24.8	18.5	50 mm	32 mm	2900 rpm
	1000	61.6	68					
CA 65 - 160 C	800	64.7	31	14.75	11	50 mm	32 mm	2900 rpm
	1000	70.8	30					
CA 65 - 160 B	800	62.3	36.5	14.75	11	50 mm	32 mm	2900 rpm
	1000	67.5	35.5					
CA 65 - 160 A	800	61.7	39.5	20	15	50 mm	32 mm	2900 rpm
	1000	67.8	38.5					
CA 65 - 200 C	1000	65.5	50	24.8	18.5	50 mm	32 mm	2900 rpm
CA 65 - 200 B	1000	66.8	55.25	24.8	18.5	50 mm	32 mm	2900 rpm

كما أن مواصفات المضخات تطابق التالي:

1. الموتورات ذات واحد فيز (1Ph) $240v \pm 6\%$ - $50Hz \pm 4\%$
 2. الموتورات ذات ثلاثة فيز (3Ph) $415v \pm 6\%$ - $50Hz \pm 4\%$
 3. السرعة 1400- 1490 لفة بالدقيقة لموديلات CA و 2800- 2980 لباقي الموديلات
 4. درجة العازل F -5 مروحة التبريد polypropylene مركب
 - 6 - الحماية بدرجة IP55 لموديلات CM و IP44 للموديلات الأخرى
- شريطة توفير قطع الغيار اللازمة والتزامكم بشروط الإطفاء الخاصة بتجارة وتنفيذ وصيانة معدات الإطفاء وأن تقدم الكتلوجات الفنية لكل مشروع على حده، حيث الاعتماد صالح لمدة سنتين من تاريخه.

نسخة:

قسم المعدات

الملف

نائب المدير العام لشئون الوقاية

رئيس قسم تجار ومقاولي معدات وأجهزة الإطفاء





الإدارة العامة للإطفاء
Kuwait Fire Service Directorate

التاريخ:

2008/2/4 التاريخ

الرقم:

٣٣٣٣٣٣

١٨١

المحترمين

السادة: شركة الخنيني للتجارة العامة والمقاولات

تليفون: 888600 - فاكس: 4849465

تحية طيبة وبعد،

الموضوع: تجديد اعتماد مضخات الحريق المساعدة وللخراطيم المطاطية
من صنع الشركة الإيطالية PENTAX

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وبعد الدراسة والإطلاع على الكتالوجات المقدمة نود احاطتكم علماً بأنه لا مانع من تجديد اعتمادكم كوكلاء وموردين لمضخات الحريق الإيطالية الصنع PENTAX للموديلات المبينة والمذكورة بالكشف التالي:

MODEL	FLOW RATE L/Min.	EFFICINCY	HEAD m.	Hp	Kw
U5V- 200/7T	100	41%	46	2	1.65
	80	42.2%	56.1		
U5V- 250/8T	100	41%	54.7	2.5	1.87
	80	42.2%	56.5		
U5V- 300/10T	100	41%	64	3	2.2
	80	42.2%	78.25		
U7V- 400/3T	120	43.1%	64.4	4	3
	100	42.9%	78.4		
MBT 200	160	40.8%	26	2.2	1.65
	120	42.7%	34.5		
MBT 300	160	42.2%	36.5	3	2.2
	120	42.7%	43.6		

على أن يكون IMPLLER مصنعة من المعادن والموتور مطابق لمواصفات وزارة الكهرباء والماء وشريطة توفير قطع الغيار اللازمة والتزامكم بشروط الإطفاء الخاصة بتجارة وتنفيذ وصيانة معدات الإطفاء ، وتقدم الكتالوجات الفنية لكل مشروع على حدة ، حيث الاعتماد صالح لمدة سنتين من تاريخه

وتفضلوا بقبول فائق التقدير والاحترام ،،

نائب المدير العام لشئون الوقاية

رئيس قسم الإطفاء
رئيس قسم الوقاية
رئيس قسم التدريب
رئيس قسم المعدات
رئيس قسم الإمداد
رئيس قسم الإحصاء
رئيس قسم الأبحاث
رئيس قسم العلاقات العامة
رئيس قسم المرافق
رئيس قسم الأمن
رئيس قسم الصحة
رئيس قسم البيئة
رئيس قسم السلامة
رئيس قسم الجودة
رئيس قسم الحاسوب
رئيس قسم المكتبة
رئيس قسم الإعلام
رئيس قسم العلاقات الخارجية
رئيس قسم الشؤون القانونية
رئيس قسم الشؤون الإدارية
رئيس قسم الشؤون المالية
رئيس قسم الشؤون العامة



لمسح:

- قسم المعدات
- الملف